



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



CERTIFICAT

Pompes à chaleur
Heat Pumps

Délivré à / granted to

VAILLANT GROUP FRANCE

"Le Technipole" - 8, avenue Pablo Picasso
94132 FONTENAY SOUS BOIS
FRANCE

Pour les produits suivants / For the following products:

VAILLANT

geoTHERM VWS exclusiv

Numéro de la gamme : 529

(Références et caractéristiques données en annexe / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans la ou les usine(s) suivante(s) / Manufactured in the production plant(s):

45891 GELSENKIRCHEN
ALLEMAGNE

**Ce certificat est délivré par CERTITA dans les conditions fixées par le référentiel de certification
NF 414 - Pompe à chaleur.**

En vertu de la présente décision notifiée par CERTITA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificat is issued by CERTITA according to the certification rules NF 414 Heat pump.

On the strength of the present decision notified by CERTITA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification.



Date de début de validité : 6 octobre 2011
Effective date : October 6th, 2011
Date de fin de validité : 30 juin 2013
Expiry date : June 30th, 2013

Etabli à Courbevoie, le
6 octobre 2011
Pour CERTITA
Pour le Président
François-Xavier BALL

Certificat n° 414 - 529

Sylvain CURTY
Adjoint Opérationnel

Caractéristiques techniques de la gamme

1/1

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Niveau de puissance acoustique annoncé

Numéro : Numéro de certificat : Date d'admission :

Marque Commerciale : Gamme Commerciale :

Famille de PAC : Type de pompe à chaleur (mode d'échange) :

Réversible : Type de PAC : Localisation de la PAC :

Compresseur : Fluide frigorigène :

Unité de fabrication :

Référence/Modèle	Alimentation			Puissance acoustique (dB(A))			Type de compresseur
	Tension (en V)	Phase	Fréquence (en Hz)	Coté extérieur		Coté intérieur	
				Enveloppe	Bouche		
geoTHERM exclusiv VWS 63/2 230V	230	Monophasée	50	-	-	48,0	Scroll
geoTHERM exclusiv VWS 83/2 230V	230	Monophasée	50	-	-	49,0	Scroll
geoTHERM exclusiv VWS 103/2 230V	230	Monophasée	50	-	-	50,0	Scroll

Application 30 35°C

Référence/Modèle	Condition de température (°C) 0/-3 _ 30/35		
	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP
geoTHERM exclusiv VWS 63/2 230V	6,00	1,40	4,29
geoTHERM exclusiv VWS 83/2 230V	8,10	1,90	4,26
geoTHERM exclusiv VWS 103/2 230V	10,50	2,50	4,20

Application 47 55°C

Référence/Modèle	Condition de température (°C) 0/-3 _ 47/55		
	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP
geoTHERM exclusiv VWS 63/2 230V	5,50	2,10	2,62
geoTHERM exclusiv VWS 83/2 230V	7,50	2,80	2,68
geoTHERM exclusiv VWS 103/2 230V	9,40	3,40	2,76